



"КИРОВСКОЕ-2"

Договор № 55781

Адрес: 443035, г. Самара, ул. Минская, 25,
тел/факс 269-13-14, kirovskoe-2@yandex.com

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Абонент по адресам: ул. Минская, 25 (М-25), ул. Нагорная, 143.

За отчетный период потреблено:

Тепловой энергии: 2 464,39 Гкал за ЯНВАРЬ (ОТОПЛЕНИЕ) 2025 г.

Теплоносителя: 63,14 тн

		Начальные на "24" декабря 2024 г.	Текущее на "24" января 2025 г.	гр.4-гр.3	Всего
1	2	3	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал.	М-25 (№17070)	1 421,40	1 958,94	537,54	2 813,15
	Н-143 (№3467)	5 026,71	7 302,32	2 275,61	
Показатели счетчика теплоносителя в подающем трубопроводе, (М1), т	М-25	38 129,01	56 243,96	18 114,95	
	Н-143	144 349,14	217 016,64	72 667,50	
Показатели счетчика теплоносителя в обратном трубопроводе, (М2), т	М-25	27 826,34	45 937,03	18 110,69	
	Н-143	118 451,59	189 429,21	70 977,62	
Разница показаний М1-М2=dM, т	М-25	10 302,67	10 306,93	4,26	1 694,14
	Н-143	25 897,55	27 587,43	1 689,88	

Распределение расходов ГВС и Гкал между потребителями:

Количество точек	Наименование организации	Тепловая энергия, Гкал	Масса теплоносителя, т
1-я точка	ТСЖ "Кировское-2". Жилье.	2 316,53	59,35
2-я точка	Аренда (офисы)	147,86	3,79
3-я точка	ТСЖ "Жигули"	335,107	1 631,00
4-я точка (ТСЖ)	ООО "Агроторг"	13,65	
Итого за отчетный период:		2 813,15	1 694,14

«Абонент»: _____ / Г.В.Андрющенко

ТСЖ "Кировское-2" МП _____ Подпись

«Абонент»: _____ / В.А.Малькова

"Жигули" МП _____ Подпись

Представитель ООО "Агроторг" _____
МП _____ Подпись

Замечания лица, принимающего отчет

Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 25/12/2024г. - 24/01/2025г.

Абонент: 000000001707

Договор: 55781

Адрес: ул. Мичурская 25

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВК75 N 7

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под= т.сут M обр= т.сут

G под max= G под min=

T хв= гр.С

G обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотопл	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
25/12	572.868	572.868	0.000	86.84	51.02	35.82	—	—	20.4008	20.4008	0.0000	
26/12	519.817	519.817	0.000	82.25	47.24	35.04	—	—	18.1439	18.1439	0.0000	
27/12	575.599	575.599	0.000	75.60	46.90	28.70	—	—	16.5265	16.5265	0.0000	
28/12	567.889	567.889	0.000	75.80	46.40	29.40	—	—	16.7107	16.7107	0.0000	
29/12	575.543	575.543	0.000	80.42	48.10	32.32	—	—	18.6512	18.6512	0.0000	
30/12	631.759	631.759	0.000	80.06	48.84	31.22	—	—	19.7071	19.7071	0.0000	
31/12	501.907	501.907	0.000	78.94	45.68	33.26	—	—	14.7332	14.7332	0.0000	
01/01	602.352	602.352	0.000	73.62	46.92	26.70	—	—	15.9213	15.9213	0.0000	
02/01	622.703	622.703	0.000	70.98	48.02	22.96	—	—	14.2864	14.2864	0.0000	
03/01	594.993	594.993	0.000	69.50	47.08	22.42	—	—	13.3133	13.3133	0.0000	
04/01	564.503	564.503	0.000	71.10	46.46	24.64	—	—	13.8853	13.8853	0.0000	
05/01	544.188	544.188	0.000	74.62	45.98	28.64	—	—	15.6018	15.6018	0.0000	
06/01	560.218	560.218	0.000	80.98	48.10	32.88	—	—	18.4015	18.4015	0.0000	
07/01	618.189	618.189	0.000	82.54	50.08	32.46	—	—	20.0805	20.0805	0.0000	
08/01	549.102	549.102	0.000	73.78	46.12	27.66	—	—	14.7265	14.7265	0.0000	
09/01	652.198	652.198	0.000	69.60	47.32	22.28	—	—	14.4971	14.4971	0.0000	
10/01	661.133	661.133	0.000	70.04	47.56	22.48	—	—	14.8241	14.8241	0.0000	
11/01	664.017	664.017	0.000	70.28	47.36	22.92	—	—	15.1923	15.1923	0.0000	
12/01	608.128	608.128	0.000	78.92	48.22	30.70	—	—	18.5752	18.5752	0.0000	
13/01	674.343	674.343	0.000	74.70	48.40	26.30	—	—	17.7414	17.7414	0.0000	
14/01	349.626	345.366	4.260	58.78	47.32	11.46	—	—	9.7507	9.5753	0.1754	*
15/01	570.018	570.018	0.000	74.26	46.38	27.88	—	—	15.8957	15.8957	0.0000	
16/01	586.603	586.603	0.000	79.64	48.14	31.50	—	—	18.5643	18.5643	0.0000	
17/01	575.904	575.904	0.000	79.32	47.94	31.38	—	—	18.0389	18.0389	0.0000	
18/01	677.266	677.266	0.000	74.06	48.36	25.70	—	—	17.2872	17.2872	0.0000	
19/01	690.348	690.348	0.000	71.72	47.84	23.88	—	—	16.4949	16.4949	0.0000	
20/01	504.877	504.877	0.000	76.04	45.88	30.16	—	—	15.2336	15.2336	0.0000	
21/01	574.694	574.694	0.000	85.36	49.58	35.78	—	—	20.6357	20.6357	0.0000	
22/01	552.988	552.988	0.000	95.60	53.52	42.08	—	—	23.2928	23.2928	0.0000	
23/01	574.129	574.129	0.000	97.06	54.26	42.80	—	—	24.6219	24.6219	0.0000	
24/01	597.044	597.044	0.000	94.80	55.02	39.78	—	—	23.7958	23.7958	0.0000	
Итого	18114.9	18110.7	4.260						537.531	537.356	0.1754	
Средн	584.353	584.216	0.137	77.65	48.26	29.39			17.3397	17.3341	0.0057	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотопл	Q гвс		

24/12/2024 12:33:00 1421.403856 1109.915347 311.4885083 38129.01288 27826.34448

24/01/2025 12:58:00 1858.935331 1647.271373 311.6639573 56243.96017 45937.03177

Потребление тепловой энергии 744 ч

Индекс отбора питания без подстановок 0.00 ч

Индекс отбора с учета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя температура теплоносителя 78.70 град С

Среднее значение расхода теплоносителя 18114.9 т/сут

АНДРЕЮЩЕНКО Г В

104-2004

Договор № 55781

THE DEXODOMEDS

Пределы измерений:

G pod max= G pod min=

G def max= G def min=

Дата	Время	Тепловая энергия			Мод	Масл
		Осун	Отопл	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал		
					T	T

2019/01/02 12:00 17302.315834!6428.801101!873.5147329!217016.6418!189429.2096!

Срок отключения питания без подстановок 0,00 ч

температура воздуха 8,70 град С

Гр. Иванов Иван Иванович абонента Представитель теплоснабж. организации

100

АНДРЮШЕНКО Г. В.

