



"КИРОВСКОЕ-2"

Договор № 55781

Адрес: 443035, г.Самара, ул.Минская, 25,
тел/факс 269-13-14. kirovskoe-2@yandex.com

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Абонент по адресам: ул.Минская, 25 (М-25), ул.Нагорная, 143.

За отчетный период потреблено:

Тепловой энергии: 244,03 Гкал

за ОКТАБРЬ (ГВС) 2024 г.

Теплоносителя: 4 219,37 тн

		Предыдущее на "24"сентября 2024 г.	Текущее на "07"октября 2024 г.	гр.4-гр.3	Всего
1	2	3	4	6	7
Тепловая энергия, Гкал.	М-25 (№17070)	338,420	382,423	44,00	244,03
	Н-143 (№3467)	346,370	546,395	200,02	
Разница показаний	М-25			768,50	4 219,37
	Н-143			3 450,87	

Тепловые потери на вводе: _____ Гкал

Распределение расходов ГВС и

Гкал между потребителями:

Количество точек	Наименование организации	Тепловая энергия, Гкал.	Масса теплоносителя, т
1-я точка	ТСЖ "Кировское-2". Жилье.	229,39	3 966,21
2-я точка	Аренда (офисы)	14,64	253,16
3-я точка	ТСЖ "Жигули"		
4-я точка (ТСЖ)	ООО "Агроторг"		
Итого за отчетный период:		244,03	4 219,37

«Абонент»

ТСЖ "Кировское-2"



/ Г.В.Андрюшенко

Подпись

«Абонент» "Кировское-2"

ТСЖ "Жигули"



/ В.А.Малькова

Подпись

ООО "Агроторг"



Подпись

Замечания лица, принимающего отчет

Отеч:

о суточных параметрах теплопотребления по вводу И 2
за 25/09/2024г.-06/10/2024г.

Абонент: 000000001707

Договор: 55761

Адрес: ул. Мучская, 25

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВКТ5 И 7

Договорные расходы:

Предельный:

И под= т.сут И обр= т.сут

В под max= В под min=

Т хв= гр.С

В обр max= В обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия		
	Ипод	Иобр	dM	Ипод	Иобр	dT	Рпод	Робр	Qсум	Qотоп	Q гвс
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал
25/09			61.100						13.5895		13.5895
26/09			62.400						13.6160		13.6160
27/09			64.000						13.7318		13.7318
28/09			60.400						13.5419		13.5419
29/09			68.600						14.0259		14.0259
30/09			66.200						13.8720		13.8720
01/10			61.800						13.5985		13.5985
02/10			66.200						13.7654		13.7654
03/10			62.600						13.5902		13.5902
04/10			66.900						13.2160		13.2160
05/10			58.700						13.4012		13.4012
06/10			69.600						14.0274		14.0274
Итого:			768.500						143.9956		143.9956
Средн:			64.042						13.6663		13.6663

Дата	Время	Тепловая энергия			Ипод	Иобр
		Qсум	Qотоп	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

24/09/2024г.:23:00 :338.4232256: :338.4232256:

06/10/2024г.:23:00 :382.4188247: :382.4188247:

Период нормальной работы 288 ч

Период откл питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя температура 70 град С

Время работы теплового пункта 3606.78 ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

АНДРЕЙ



Отчет
о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 2
за 25/09/2024г.-06/10/2024г.

Абонент: 190000003467

Договор N 55-781

Адрес: УА: Нагорная 143

Тип расходомера:

Тепловычислитель: BKT5 N 255

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под= т.сут M обр= т.сут

G под max= G под min=

T хв= гр.С

G обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия		
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал
25/09			275.082						16.3844		16.3844
26/09			278.461						16.3848		16.3848
27/09			273.171						16.1915		16.1915
28/09			277.931						16.5119		16.5119
29/09			310.532						18.4545		18.4545
30/09			278.901						16.5105		16.5105
01/10			278.232						16.4048		16.4048
02/10			285.731						16.5176		16.5176
03/10			286.832						16.6269		16.6269
04/10			307.992						15.0195		15.0195
05/10			273.351						16.0739		16.0739
06/10			324.632						18.9447		18.9447
Итого			3450.87						200.025		200.025
Средн			287.572						16.6687		16.6687

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

24/09/2024г. 23:00 :346.3697732: :346.3697732:

06/10/2024г. 23:00 :546.3947042: :546.3947042:

Период нормальной работы 288 ч

Период откл.питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол.воды 8.70 град С

Время расчета времени после сброса 1271.01 ч

Представитель теплопоставляющей организации



Адрес: 443035, г.Самара, ул.Минская, 25,

тел/факс 269-13-14. kirovskoe-2@yandex.com

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Абонент по адресам: ул.Минская, 25 (М-25), ул.Нагорная, 143.

За отчетный период потреблено:

Тепловой энергии: 799,42

Гкал

За месяц

1 043,45

за ОКТЯБРЬ (ОТОПЛЕНИЕ) 2024 г.

Теплоносителя: 4 086,80

TH

8 306,17

		Начальные на "07"октября 2024 г.	Текущее на "24"окт 2024 г.	гр.4-гр.3	Всего
1	2	3	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал.	М-25 (№17070)	371,80	547,90	176,10	957,42
	Н-143 (№3467)	521,22	1 302,54	781,32	
Показатели счетчика	М-25	6 390,37	11 276,49	4 886,13	
	Н-143	8 809,36	30 913,17	22 103,81	
Показатели счетчика	М-25	0,00	3 835,04	3 835,04	
	Н-143	0,00	17 673,10	17 673,10	
Разница показаний	М-25	6 390,37	7 441,46	1 051,09	5 481,80
	Н-143	8 809,36	13 240,07	4 430,71	

Распределение расходов ГВС и Гкал между потребителями:

Количество точек	Наименование организации	Тепловая энергия, Гкал.		Масса теплоносителя, т	
		отопление	Всего	отопление	Всего
1-я точка	ТСЖ "Кировское-2". Жилье.	751,45	980,84	3 841,59	7 807,80
2-я точка	Аренда (офисы)	47,97	62,61	245,21	498,37
3-я точка	ТСЖ "Жигули"	156,642	156,64	1 395,00	1 395,00
4-я точка (ТСЖ)	ООО "Агроторг"	1,36	1,36		0,00
Итого за отчетный период:		957,42	1 201,45	5 481,80	9 701,17

ТЧЖ "Жировское"

«Абонент»: ТСЖ.

"Жигули" - Киров

[illegible]

Г. В. Андрущенко

Discussion

В.А.Мельков

Подпись:

Flowers

Замечания лица, принимающего отчет

Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 07/10/2024г.-24/10/2024г.

Абонент: 000000001707

Договор N 55781

Адрес: ул. Мичуринская, 25

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВКТ5 N 7

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под= т.сут M обр= т.сут

G под max= G под min=

T хв= гр.С

G обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
07/10	167.631	109.741	57.890	66.80	35.46	31.34	—	—	6.9409	5.3906	1.5503	*
08/10	222.702	167.761	54.940	67.52	36.32	31.20	—	—	8.4681	6.9575	1.5106	
09/10	215.386	159.996	55.390	68.04	36.48	31.56	—	—	8.3428	6.8065	1.5360	
10/10	250.282	193.161	57.120	68.02	37.34	30.68	—	—	9.2809	7.6348	1.6461	
11/10	361.652	306.732	54.920	68.34	41.70	26.64	—	—	11.4063	9.5832	1.8231	
12/10	389.657	333.967	55.690	69.60	42.94	26.66	—	—	12.1621	10.2979	1.8642	
13/10	382.092	318.152	63.940	69.22	42.28	26.94	—	—	12.2930	10.1924	2.1006	
14/10	353.972	297.912	56.060	69.76	41.38	28.38	—	—	11.4496	9.6533	1.7964	
15/10	329.807	274.397	55.410	68.90	40.54	28.36	—	—	10.8560	9.1342	1.7219	
16/10	286.402	226.702	59.700	69.04	38.90	30.14	—	—	10.3101	8.5357	1.7745	
17/10	251.352	194.511	56.840	68.72	37.56	31.16	—	—	9.4482	7.8217	1.6265	
18/10	234.452	175.071	59.380	69.40	36.78	32.62	—	—	9.3031	7.6453	1.6578	
19/10	254.878	194.720	60.158	67.82	37.18	30.64	—	—	9.4537	7.7397	1.7140	
20/10	238.367	171.226	67.140	68.38	36.26	32.12	—	—	9.4865	7.6485	1.8380	
21/10	266.712	207.172	59.540	68.02	37.70	30.32	—	—	9.7796	8.0400	1.7396	
22/10	236.702	179.831	56.870	68.56	36.88	31.68	—	—	8.9881	7.4130	1.5751	
23/10	222.242	160.751	61.490	69.76	36.24	33.52	—	—	9.1397	7.4499	1.6898	
24/10	221.842	163.231	58.610	69.50	36.22	33.28	—	—	8.9939	7.3881	1.6058	
Итого	4686.13	3835.03	1051.09						176.102	145.332	30.7701	
Средн	271.451	213.058	58.394	68.63	38.23	30.40	—	—	9.7835	8.0740	1.7095	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

06/10/2024г. 23:00 371.8009375187.5378415184.263096016390.3672220.00000000

24/10/2024г. 23:00 547.90331551332.8701021215.033213411276.4936213835.035501

Период нормальной работы 432 ч

Период откл.питания без подстановки 0.00 ч

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. теплоносителя град С

Время работы после сброса 3608.80 ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации



Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 3
за 07/10/2024г. - 24/10/2024г.

Абонент: 190000003467

Договор N 55781

Адрес: ул Нагорная, 143

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВКТ5 N 255

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под = т.сут M обр = т.сут

G под max = G под min =

T хв = гр.С

G обр max = G обр min =

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
07/10	695.957	432.838	263.120	67.66	34.12	33.54	8.7696	3.8647	29.8829	23.0867	6.7962	*
08/10	932.373	686.637	245.717	67.82	36.50	31.32	9.2896	3.7016	36.1613	29.3455	6.8158	
09/10	937.149	692.255	244.893	68.34	36.68	31.66	9.5650	3.7220	36.6877	29.8440	6.8438	
10/10	1063.52	823.608	239.910	68.24	37.64	30.60	9.8709	3.7934	39.5046	32.5064	6.9982	
11/10	1406.52	1187.65	218.865	68.52	41.32	27.20	9.9015	3.7118	45.4931	38.3304	7.1626	
12/10	1541.66	1324.96	216.700	69.80	42.48	27.32	9.9729	3.5180	49.2812	42.0420	7.2392	
13/10	1541.62	1277.42	264.196	69.42	42.82	26.60	10.003	3.5894	49.8340	40.9091	8.9249	*
14/10	1498.39	1273.33	225.063	69.90	41.60	28.30	10.381	3.6098	48.9260	41.6189	7.3070	*
15/10	1450.87	1220.21	230.655	69.12	41.46	27.66	10.238	3.6098	47.3465	39.9187	7.4277	
16/10	1427.33	1189.22	238.103	69.30	41.28	28.02	10.452	3.7730	47.8550	40.1267	7.7283	
17/10	1376.99	1135.28	241.707	69.00	41.00	28.00	10.524	3.8036	46.4165	38.7152	7.7015	
18/10	1205.27	963.463	241.809	69.70	39.48	30.22	11.023	3.9055	43.9134	36.5566	7.3568	
19/10	1294.14	1046.12	248.023	68.06	39.34	28.72	10.850	3.9667	44.7666	37.1625	7.6041	
20/10	1250.94	957.050	293.891	68.68	38.90	29.78	10.911	3.9259	46.2046	37.4200	8.7846	
21/10	1273.11	1021.30	251.811	68.28	39.16	29.12	10.972	3.9769	44.7783	37.1061	7.6721	
22/10	1138.45	886.652	251.802	68.96	38.64	30.32	9.4834	4.1095	41.9358	34.4774	7.4584	
23/10	1031.45	774.073	257.380	70.10	37.48	32.62	10.952	3.8749	41.1637	33.9024	7.2613	
24/10	1038.07	781.004	257.066	69.84	37.40	32.44	11.044	3.8953	41.1665	33.9024	7.2640	
Итого:	22303.8	17675.1	4430.71						311.311	264.771	134.546	
Средн:	1227.99	981.639	240.151	68.93	39.28	29.24	10.233	3.7973	43.4065	35.9317	7.4748	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотопл	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

06/10/2024г. 123:00 :521.2224885:301.4779062:219.7445823:8309.360699:0.00000000 ;
24/10/2024г. 123:00 :1302.540008:948.2490170:354.2909918:30913.16717:17673.09550;

Период нормальной работы 432 ч

Период откл питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. град С

Время работы 1271.03 ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

Андрюшенко Т

