

**"КИРОВСКОЕ-2"**

Договор № 55781

Адрес: 443035, г.Самара, ул.Минская, 25,
тел/факс 269-13-14, kirovskoe-2@yandex.com**ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

Абонент по адресам: ул.Минская, 25 (М-25), ул.Нагорная, 143.

За отчетный период потреблено:

Тепловой энергии: 2 570,95 Гкал за ФЕВРАЛЬ (ОТОПЛЕНИЕ) 2024 г.
Теплоносителя: 451,70 тн

		Начальные на "24"января 2024 г.	Текущее на "22" февраля 2024 г.	гр.4-гр.3	Всего
1	2	3	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал.	М-25 (№17070)	5 499,58	6 086,46	586,88	2 936,05
	Н-143 (№3467)	9 169,17	11 518,34	2 349,17	
Показатели счетчика теплоносителя в подающем трубопроводе, (М1),	М-25	175 960,72	192 836,17	16 875,45	
	Н-143	2 625 979,44	2 688 059,79	62 080,35	
Показатели счетчика теплоносителя в обратном трубопроводе, (М2),	М-25	159 972,08	176 601,73	16 629,65	
	Н-143	2 323 857,64	2 384 334,09	60 476,45	
Разница показаний М1-М2=dM, т	М-25	15 988,64	16 234,44	245,80	1 849,70
	Н-143	302 121,80	303 725,70	1 603,90	

Распределение расходов ГВС и Гкал между потребителями:

Количество точек	Наименование организации	Тепловая энергия, Гкал.	Масса теплоносителя, т
1-я точка	ТСЖ "Кировское-2". Жилье	2 416,69	424,60
2-я точка	Аренда (офисы)	154,26	27,10
3-я точка	ТСЖ "Жигули"	351,003	1 398,00
4-я точка (ТСЖ)	ООО "Агроторг"	14,10	
Итого за отчетный период:		2 936,05	1 849,70

«Абонент»: _____ / Г.В.Андрющенко

ТСЖ "Кировское-2" МП _____ Подпись

«Абонент»: _____ / В.А.Малькова

ТСЖ "Жигули" МП _____ Подпись

итель ООО "Агроторг" _____
МП _____ Подпись

Замечания лица, принимающего отчет _____

Отчет
о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 25/01/2024г. - 22/02/2024г.

Абонент: 000000001707
Адрес: ул. Минская 25
Тепловычислитель: ВК35 N 7
Договорные расходы:
M под=_____ т.сут M обр=_____ т.сут
T хв=_____ гр.С

Договор N 55781
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max=_____ G под min=_____
G обр max=_____ G обр min=_____

Дата :		Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
		Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
		т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
25/01	1531.751	521.901	19.850	189.82	150.06	39.76				21.1058	20.7041	0.4016	
26/01	1584.678	579.888	4.790	185.16	150.54	34.62				20.2856	20.0927	0.1909	
27/01	1628.568	622.268	6.300	186.82	151.98	34.84				21.9682	21.7106	0.2576	
28/01	1493.912	482.562	11.350	188.30	148.72	39.58				20.0358	19.5839	0.4518	
29/01	1552.642	548.022	4.620	181.34	148.42	32.92				17.9443	17.7576	0.1867	
30/01	1731.050	731.050	0.000	171.10	148.86	22.24				16.1612	16.1612	0.0000	
31/01	1716.666	716.666	0.000	171.82	148.50	23.32				16.6157	16.6157	0.0000	
01/02	1656.573	656.573	0.000	177.50	149.32	28.18				18.3394	18.3394	0.0000	
02/02	1632.807	632.807	0.000	172.88	148.40	24.48				15.1083	15.1083	0.0000	
03/02	1669.817	669.817	0.000	171.56	148.34	23.22				15.1862	15.1862	0.0000	
04/02	1638.942	638.942	0.000	175.64	148.30	27.34				17.2775	17.2775	0.0000	
05/02	1732.308	732.308	0.000	168.98	149.20	19.78				14.0100	14.0100	0.0000	
06/02	1774.765	774.765	0.000	169.34	149.24	20.10				15.5754	15.5754	0.0000	
07/02	1604.121	597.701	6.420	186.26	150.74	35.52				20.7070	20.4499	0.2572	
08/02	1433.472	423.792	9.680	185.66	146.88	38.78				17.1393	16.7682	0.3711	
09/02	1495.572	482.812	12.760	191.24	150.04	41.20				20.8901	20.3644	0.5257	
10/02	1514.472	498.632	15.840	197.78	152.42	45.36				23.9359	23.2438	0.6920	
11/02	1537.953	519.602	18.350	101.38	154.64	46.74				26.0467	25.2081	0.8386	
12/02	1520.222	502.792	17.430	100.24	154.22	45.92				24.7421	23.9493	0.7928	
13/02	1473.202	460.962	12.240	188.20	148.88	39.32				19.0458	18.5564	0.4894	
14/02	1590.104	576.484	13.620	195.52	154.22	41.30				24.8392	24.2260	0.6132	
15/02	1547.713	529.782	17.930	101.32	155.54	45.78				25.9911	25.1546	0.8365	
16/02	1551.253	532.823	18.431	101.40	155.30	46.10				26.3508	25.4956	0.8552	
17/02	1571.454	554.623	16.830	195.58	153.78	41.80				24.6320	23.8753	0.7567	
18/02	1668.643	661.523	7.120	184.92	152.18	32.74				22.1489	21.8473	0.3016	
19/02	1618.047	613.707	4.340	182.78	150.48	32.30				20.0885	19.9113	0.1772	
20/02	1616.292	604.962	11.330	191.70	153.54	38.16				23.5265	23.0307	0.4958	
21/02	1538.763	520.662	18.100	100.80	154.94	45.86				25.5882	24.7546	0.8336	
22/02	1289.681	241.221	18.460	101.00	156.34	44.66				11.5926	11.1916	0.4010	
Итого		16875.4	16629.6	245.794						586.876	576.150	10.7263	
Средн		1581.912	573.436	8.476	186.76	151.18	35.58			20.2371	19.8672	0.3699	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

24/01/2024г. 123:00 15499.58037315009.5309331490.04944071175960.72471159972.07771
22/02/2024г. 110:00 16086.45641515585.6806351500.77577961192836.1681176601.72671

Период начисления работ 683 ч
Период откл. считан. без подстановок 0.00 ч
Период отсчета тепла тепловой энергии 0.00 ч
Средняя темп. хол. воды 8.70 град С
Время работы прибора после сброса 12842.17 ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

АНДРЮШЕНКО Г. В

Отчет
о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 3
за 25/01/2024г.-22/02/2024г.

Абонент: 190000003467

Договор N 55781

Адрес: ул. Набережная 143

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВКТ5 N 255

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под= т.сут M обр= т.сут

G под max= G под min=

T хв= гр.С

G обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
25/01	2062.65	2002.22	60.426	90.32	49.70	40.62	9.9525	4.3746	85.6973	83.2401	2.4572	
26/01	2191.52	2133.74	57.779	85.52	49.04	36.48	9.8913	4.4970	81.9352	79.6891	2.2460	
27/01	2264.69	2203.58	61.107	87.18	49.86	37.32	9.8811	4.5378	87.0797	84.6097	2.4700	
28/01	1896.83	1813.90	82.936	88.74	47.22	41.52	10.024	4.3338	82.3191	79.1897	3.1294	
29/01	2074.71	2006.82	67.885	81.80	46.62	35.18	9.9933	4.4052	74.2542	71.6969	2.5573	
30/01	2534.30	2500.61	33.683	71.36	46.50	24.86	9.7689	4.4868	64.5621	63.3505	1.2115	
31/01	2501.10	2464.42	36.682	72.02	46.60	25.42	9.8097	4.5072	65.2444	63.8922	1.3522	
01/02	2398.33	2348.02	50.308	77.76	47.68	30.08	9.7995	4.5276	74.1173	72.1966	1.9207	
02/02	2321.84	2283.98	37.870	73.26	46.28	26.98	9.9423	4.5072	63.5156	62.1090	1.4066	
03/02	2536.91	2503.11	33.801	71.80	46.54	25.26	9.8607	4.6295	65.6272	64.3972	1.2300	
04/02	2442.70	2386.34	56.358	75.96	47.28	28.68	9.8505	4.4868	72.3966	70.2831	2.1136	
05/02	2439.96	2405.29	34.676	69.30	45.70	23.60	9.8403	4.5480	58.8728	57.6362	1.2366	
06/02	2602.78	2574.27	28.504	69.52	46.86	22.66	9.7893	4.5989	60.4614	59.4415	1.0199	
07/02	2197.37	2140.49	56.885	86.46	49.10	37.36	9.9015	4.3950	82.0806	79.8445	2.2361	
08/02	1801.00	1732.76	68.247	86.16	46.96	39.20	10.105	4.2318	73.2312	70.6524	2.5788	
09/02	2084.97	2023.28	61.684	91.68	50.66	41.02	10.014	4.4154	87.9557	85.4186	2.5371	
10/02	1875.70	1809.27	66.425	98.22	50.88	47.34	10.044	4.2828	91.8897	89.1293	2.7604	
11/02	1947.42	1876.63	70.787	101.90	51.90	50.00	9.9729	4.3644	100.821	97.8428	2.9784	
12/02	1956.46	1893.91	62.552	100.78	52.84	47.94	9.9729	4.3644	96.9406	94.2405	2.7001	
13/02	1788.24	1720.45	67.790	88.70	47.08	41.62	10.136	4.2828	76.9155	74.3733	2.5422	
14/02	2047.23	1984.20	63.032	95.82	51.14	44.68	10.003	4.4154	94.1178	91.4566	2.6613	
15/02	2035.63	1977.31	58.325	101.80	53.80	48.00	9.9423	4.4358	100.832	98.2648	2.5676	
16/02	2067.87	2008.60	59.266	101.92	53.70	48.22	9.8811	4.4460	102.863	100.231	2.6316	
17/02	2127.22	2063.64	63.575	96.08	52.12	43.96	9.9423	4.3746	96.4477	93.7799	2.6678	
18/02	2413.20	2354.62	58.578	85.32	49.90	35.42	9.8607	4.5378	87.9999	85.6831	2.3168	
19/02	2347.55	2293.80	53.746	83.12	49.32	33.80	9.9117	4.5378	81.9352	79.8010	2.1342	
20/02	2155.64	2094.83	60.811	92.00	50.56	41.44	9.9219	4.4562	91.0709	88.5699	2.5010	
21/02	1957.58	1892.12	65.455	101.28	52.50	48.78	9.9729	4.3746	98.5306	95.7269	2.8037	
22/02	1008.97	984.234	24.731	101.56	53.88	47.68	9.8811	4.4562	49.4537	48.3571	1.0966	

Итого: 62080.4; 60476.4; 1603.90; ; ; ; ; 2349.17; 2285.10; 64.0647;

Средн: 2140.70; 2085.39; 55.307; 87.15; 49.39; 37.76; 9.9264; 4.4418; 81.0058; 78.7967; 2.2091;

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотопл	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

24/01/2024г.: 23:00 9169.170555; 7878.232959; 1290.937596; 2625979.435; 2323857.643;

22/02/2024г.: 11:00 11518.33926; 10163.33693; 1355.002325; 26886059.785; 2384334.090;

Период нормальной работы 684 ч

Период откл. питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств. счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол. воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса 47400.30 ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

АНДРЕЮЩЕНКО Г В

