



"КИРОВСКОЕ-2"

Договор № 55781

Адрес: 443035, г.Самара, ул.Минская, 25,
тел/факс 269-13-14, kirovskoe-2@yandex.com

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Абонент

по адресам: ул.Минская, 25 (М-25), ул.Нагорная, 143

За отчетный период потреблено:

Тепловой энергии: **1 358,93**

Гкал за АПРЕЛЬ (ОТОПЛЕНИЕ) 2024 г.

Теплоносителя: **349,14**

тн

			Начальные на "25"марта 2024 г.	Текущее на "24" апреля 2024 г.	гр.4-гр.3	Всего
1	2		3	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал.	М-25 (№17070)	25.03.2024 - 21.04.2024	47,411/6 дн x 27 дней		213,35	1 552,39
		22.04.2024 - 24.04.2024	0,00	8,73	8,73	
	Н-143 (№3467)	25.03.2024 - 21.04.2024	13 815,00	15 098,00	1 283,00	
		22.04.2024 - 24.04.2024	11454,765	11 502,07	47,31	
Показатели счетчика теплоносителя в подающем трубопроводе, (М1), т	М-25	25.03.2024 - 21.04.2024			0,00	
		22.04.2024 - 24.04.2024	212 244,00	212 244,00	0,00	
	Н-143	25.03.2024 - 21.04.2024	2 756 933,00	2 818 546,41	61 613,41	
		22.04.2024 - 24.04.2024				
Показатели счетчика теплоносителя в обратном трубопроводе, (М2), т	М-25	25.03.2024 - 21.04.2024			0,00	
		22.04.2024 - 24.04.2024			0,00	
	Н-143	25.03.2024 - 21.04.2024	2 452 148,00	2 512 821,54	60 673,54	
		22.04.2024 - 24.04.2024				
Разница показаний М1-М2=dM, т	М-25	25.03.2024 - 21.04.2024			0,00	2 010,14
		22.04.2024 - 24.04.2024			267,00	
	Н-143	25.03.2024 - 21.04.2024	304 785,00	305 724,87	939,87	
		22.04.2024 - 24.04.2024			803,274	

Распределение расходов ГВС и Гкал между потребителями:

Количество точек	Наименование организации	Тепловая энергия, Гкал	Масса теплоносителя, т
1-я точка	ТСЖ "Кировское-2". Жилье.	1 277,39	328,20
2-я точка	Аренда (офисы)	81,54	20,95
3-я точка	ТСЖ "Жигули"	185,479	1 661,00
4-я точка (ТСЖ)	ООО "Агроторг"	7,98	
Итого за отчетный период:		1 552,39	2 010,14

«Абонент»:

ТСЖ "Кировское-2" МП

/ Г.В.Андрющенко

Подпись

Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу М 1
за 16/04/2024г.-21/04/2024г.

Абонент: 000000001707

Договор № 55781

Адрес: ул. Мухомова, 25

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВКТ5 М 7

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М под= т.сут М обр= т.сут

Q под max= Q под min=

T хв= гр.С

Q обр max= Q обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия		
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q хвс
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал
16/04	279.053	279.053	0.000	66.56	54.22	12.34	6.1183	4.0687	13.9957	13.9957	0.0000
17/04	1010.58	1010.58	0.000	67.38	56.40	10.98	6.1183	4.0687	13.2338	13.2338	0.0000
18/04	1716.59	1716.59	0.000	66.66	56.32	10.34	6.1183	4.0687	22.0540	22.0540	0.0000
19/04	2500.04	2500.04	0.000	59.80	51.34	8.46	6.1183	4.0687	30.2901	30.2901	0.0000
20/04	3061.22	3061.22	0.000	68.82	56.58	12.24	6.1183	4.0687	38.8092	38.8092	0.0000
21/04	3694.98	3694.98	0.000	68.74	58.26	10.48	6.1183	4.0687	47.4112	47.4112	0.0000
Итого	12262.5	12262.5	0.000						155.794	155.794	0.0000
Средн	2043.74	2043.74	0.000	66.33	55.52	10.81	6.1183	4.0687	25.9657	25.9657	0.0000

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q хвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

15/04/2024г.:23:00 :0.000000000;0.000000000;0.000000000;0.000000000;0.000000000;
21/04/2024г.:23:00 :47.41115716;47.41115716;0.00000000 :3694.980791;3694.980791;

Период нормальной работы 1.07 ч

Период откл. питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хв. воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса -1252.13 ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации



Расчет по среднему расходу

$$47,411 : 6 \text{ гн} \times 27 \text{ гн} =$$

213,35 Гкал



С 30.03.2024 г – по 16.04.2024г. некорректные показания, Блок питания расходомера «сгорел», учет по средним показаниям.

Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 2
за 22/04/2024г.-24/04/2024г.

Абонент: 000000001707

Договор N 55781

Адрес: ул. Мичуринская 25

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВКТ5 Н 7

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под= т.сут M обр= т.сут

G под max= G под min=

T хв= гр.С

G обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия		
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс
	т	т	г	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал
22/04			28.000						1.6979		1.6979
23/04			87.900						5.0969		5.0969
24/04			150.300						8.7328		8.7328
Итого:			267.000						15.5276		15.5276
Средн:			89.000						5.1759		5.1759

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

21/04/2024г.:23:00 :0.000000000: :0.000000000: :
24/04/2024г.:23:00 :8.732780737: :8.732780737: :

Период нормальной работы 0.53 ч

Период откл.питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол.воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса -1252.12 ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

В.Андрющенко

АНДРЮЩЕНКО



АНДРЮШЕНКО Г. В.

Отчет
о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 2
за 22/04/2024г.-24/04/2024г.

Абонент: 190000003467

Договор N 55781

Адрес: ул. Невская, 143

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель: ВКТ5 N 255

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под=_____ т.сут M обр=_____ т.сут

G под max=_____ G под min=_____

T хв=_____ гр.С

G обр max=_____ G обр min=_____

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
22/04			147.821						8.7427		8.7427	
23/04			332.182						19.4345		19.4345	
24/04			323.272						19.1290		19.1290	
Итого			803.274						47.3061		47.3061	
Средн			267.758						15.7687		15.7687	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотопл	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

21/04/2024г.	23:00	11454.76466		11454.76466		
24/04/2024г.	23:00	11502.07078		11502.07078		

Период нормальной работы 72.0 ч

Период откл питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол.воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса 48917.13 ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

АНДРЮЩЕНКО

