



"КИРОВСКОЕ-2"

Договор № 55781

Адрес: 443035, г.Самара, ул.Минская, 25,
тел/факс 269-13-14, kirovskoe-2@yandex.com

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Абонент по адресам: ул.Минская, 25 (М-25), ул.Нагорная, 143.

За отчетный период потреблено:

Тепловой энергии: 2 522,09 Гкал за МАРТ (ОТОПЛЕНИЕ) 2024 г.
Теплоносителя: 360,59 тн

		Начальные на "23"февраля 2024 г.	Текущее на "24" марта 2024 г.	гр.4-гр.3	Всего
1	2	3	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал.	М-25 (№17070)	6 086,46	6 661,00	574,54	2 871,20
	Н-143 (№3467)	11 518,34	13 815,00	2 296,66	
Показатели счетчика теплоносителя в подающем трубопроводе, (М1),	М-25	192 836,17	212 244,00	19 407,83	
	Н-143	2 688 059,79	2 756 933,00	68 873,21	
Показатели счетчика теплоносителя в обратном трубопроводе, (М2),	М-25	176 601,73	195 872,00	19 270,27	
	Н-143	2 384 334,09	2 452 148,00	67 813,91	
Разница показаний М1-М2=dM, т	М-25	16 234,44	16 372,00	137,56	1 196,86
	Н-143	303 725,70	304 785,00	1 059,30	

Распределение расходов ГВС и Гкал между потребителями:

Количество точек	Наименование организации	Тепловая энергия, Гкал.	Масса теплоносителя, т
1-я точка	ТСЖ "Кировское-2". Жилье	2 370,76	-338,95
2-я точка	Аренда (офисы)	151,33	-21,64
3-я точка	ТСЖ "Жигули"	335,334	1 557,45
4-я точка (ТСЖ)	ООО "Агроторг"	13,78	
Итого за отчетный период:		2 871,20	1 196,86

«Абонент»: _____ / Г.В.Андрющенко

ТСЖ "Кировское-2" МП _____ Подпись

«Абонент»: _____ / В.А.Малькова

ТСЖ "Жигули" МП _____ Подпись

директор ООО "Агроторг": _____ / _____
МП Россия Подпись

Замечания лица, принимающего отчет

Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 23/02/2024г.-24/03/2024г.

Абонент: 000000001707

Договор: 55381

Адрес: ул. Минская, 25

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВКТС N 7

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под= т.сут M обр= т.сут

G под max= G под min=

T хв= гр.С

G обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
23/02	538.313	519.802	18.510	101.60	55.28	46.32	—	—	25.8590	24.9994	0.8596	
24/02	523.832	505.812	18.020	101.44	54.78	46.66	—	—	25.3226	24.4955	0.8270	
25/02	527.363	509.352	18.010	100.82	54.18	46.64	—	—	25.4326	24.6156	0.8170	
26/02	512.473	494.722	17.750	99.94	53.56	46.38	—	—	24.5098	23.7163	0.7935	
27/02	532.393	515.823	16.570	95.60	53.26	42.34	—	—	23.2533	22.5133	0.7400	
28/02	577.573	563.633	13.940	89.80	52.54	37.26	—	—	21.9007	21.2879	0.6128	
29/02	568.093	558.223	9.870	85.38	50.80	34.58	—	—	19.7579	19.3469	0.4110	
01/03	549.367	548.937	0.430	81.14	49.10	32.04	—	—	17.5073	17.4897	0.0176	
02/03	564.898	564.898	0.000	81.76	49.70	32.06	—	—	18.1124	18.1124	0.0000	
03/03	628.263	628.263	0.000	82.96	51.28	31.68	—	—	19.8107	19.8107	0.0000	
04/03	551.193	548.913	2.280	83.72	50.20	33.52	—	—	18.4606	18.3677	0.0928	
05/03	566.093	558.963	7.130	85.76	51.06	34.70	—	—	19.7693	19.4805	0.2887	
06/03	563.957	562.687	1.270	80.82	49.56	31.26	—	—	17.4897	17.4372	0.0525	
07/03	535.538	532.498	3.040	82.54	49.30	33.24	—	—	17.6361	17.5156	0.1205	
08/03	543.753	543.023	0.730	81.04	49.06	31.98	—	—	17.3118	17.2836	0.0282	
09/03	618.488	618.488	0.000	77.24	49.80	27.44	—	—	16.9005	16.9005	0.0000	
10/03	634.148	634.148	0.000	75.84	49.56	26.28	—	—	16.6478	16.6478	0.0000	
11/03	568.599	568.599	0.000	80.00	49.12	30.88	—	—	17.4595	17.4595	0.0000	*
12/03	558.138	558.138	0.000	79.48	49.28	30.20	—	—	16.6615	16.6615	0.0000	*
13/03	689.280	689.280	0.000	71.56	49.70	21.86	—	—	14.6578	14.6578	0.0000	
14/03	738.665	738.665	0.000	70.92	50.14	20.78	—	—	15.3184	15.3184	0.0000	
15/03	689.661	689.661	0.000	71.98	49.66	22.32	—	—	15.3126	15.3126	0.0000	
16/03	765.129	765.129	0.000	72.82	50.34	22.48	—	—	17.1274	17.1274	0.0000	
17/03	726.360	726.360	0.000	73.58	50.22	23.36	—	—	16.8912	16.8912	0.0000	
18/03	643.776	643.776	0.000	73.08	49.32	23.76	—	—	15.1427	15.1427	0.0000	
19/03	662.407	662.407	0.000	71.56	49.52	22.04	—	—	14.3812	14.3812	0.0000	
20/03	683.126	683.126	0.000	70.84	49.78	21.06	—	—	14.2746	14.2746	0.0000	
21/03	687.316	687.316	0.000	71.62	49.80	21.82	—	—	14.8036	14.8036	0.0000	
22/03	672.496	672.496	0.000	70.98	49.94	21.04	—	—	13.9878	13.9878	0.0000	
23/03	781.818	781.818	0.000	70.02	51.10	18.92	—	—	14.7638	14.7638	0.0000	
24/03	712.515	712.515	0.000	70.08	50.88	19.20	—	—	13.5673	13.5673	0.0000	

Итого: 19115.0; 18987.5; 127.552; 1560.032; 554.370; 5.6613

Средн: 616.614; 612.499; 4.115; 80.84; 50.70; 30.13; 18.0655; 17.8829; 0.1826

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотопл	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

22/02/2024г. 123:00 16100.884326; 5599.623161; 501.2611650; 193129.4396; 176884.2880;

24/03/2024г. 123:00 16660.915763; 6153.993309; 506.9224542; 212244.4629; 195871.7782;

Период нормальной работы 744 ч

Период откл. питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств. счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол. воды 8.70 град.С

Принадлежность прибора после сброса: представитель теплоснабж. организации

В.И.И.

АНДРИЩЕНКО Г.В.



Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 3
за 23/02/2024г.-24/03/2024г.

Абонент: 190000003467

Договор N 55781

Адрес: ул. Нагорная, 143

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВКТС N 255

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под= т.сут M обр= т.сут

G под max= G под min=

T хв= гр.С

G обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
23/02	2000.46	1939.59	60.867	102.10	53.12	48.98	9.9219	4.4052	100.999	98.3692	2.6298	
24/02	1936.12	1878.17	57.957	101.96	52.54	49.42	9.9627	4.3848	98.4560	95.9812	2.4748	
25/02	1930.86	1863.18	67.677	101.34	52.00	49.34	9.9627	4.3440	98.3130	95.5045	2.8085	
26/02	1855.28	1787.28	67.998	100.46	51.16	49.30	10.034	4.3032	94.2917	91.4487	2.8430	
27/02	1921.87	1859.94	61.931	96.14	50.98	45.16	10.003	4.3134	89.4545	86.9114	2.5431	
28/02	2050.28	1994.01	56.270	90.24	49.82	40.42	10.014	4.4052	85.0120	82.7583	2.2536	
29/02	2115.91	2059.63	56.285	85.76	49.08	36.68	10.014	4.4154	79.2469	77.0657	2.1812	
01/03	2107.38	2058.79	48.592	81.50	47.60	33.90	10.014	4.4154	73.3435	71.4825	1.8610	
02/03	2138.72	2087.33	51.393	82.10	48.00	34.10	10.014	4.3950	75.1176	73.1417	1.9760	
03/03	2251.27	2193.89	57.376	83.30	48.36	34.94	9.9219	4.4358	81.0822	78.8726	2.2095	
04/03	2129.10	2078.44	50.665	84.06	48.58	35.48	9.9933	4.3746	77.4404	75.4739	1.9645	
05/03	2102.71	2050.00	52.712	86.14	49.24	36.90	10.034	4.3746	79.7379	77.6423	2.0956	
06/03	2061.07	2008.16	52.902	81.22	47.64	33.58	10.085	4.3644	71.2339	69.2118	2.0221	
07/03	2000.68	1945.73	54.949	82.90	47.38	35.52	10.105	4.3542	72.4536	70.3768	2.0768	
08/03	2193.92	2146.16	47.767	81.42	48.54	32.88	10.054	4.4664	74.0328	72.1718	1.8610	
09/03	2276.45	2233.35	43.098	77.56	48.00	29.56	10.024	4.4562	69.0957	67.4261	1.6696	
10/03	2375.96	2322.14	53.826	76.10	47.36	28.74	9.9525	4.4562	70.7173	68.7120	2.0053	
11/03	2067.90	2052.85	15.051	80.30	47.14	33.16	10.044	4.3644	69.1400	68.5624	0.5776	
12/03	2188.03	2187.34	0.691	79.80	48.34	31.46	10.003	4.3950	68.7867	68.6085	0.1782	*
13/03	2325.45	2324.48	0.973	71.92	46.32	25.60	9.9627	4.4668	59.6316	59.5452	0.0864	*
14/03	2524.68	2526.25	-1.568	71.12	47.06	24.06	9.8811	4.5581	61.1769	61.0754	0.1015	*
15/03	2442.39	2442.39	0.000	72.24	47.08	25.16	9.9015	4.5378	61.7560	61.7560	0.0000	
16/03	2473.78	2475.92	-2.140	73.04	47.24	25.80	9.8709	4.5887	64.0676	64.0676	0.0000	*
17/03	2409.12	2391.75	17.372	73.86	46.88	26.98	9.9219	4.5276	65.9875	65.3756	0.6118	
18/03	2293.28	2287.60	5.682	73.48	47.14	26.34	9.9729	4.4358	60.8021	60.6040	0.1981	
19/03	2265.51	2256.76	8.746	71.84	46.94	24.90	10.003	4.4664	57.1439	56.8500	0.2939	
20/03	2296.20	2289.08	7.123	71.08	46.54	24.54	9.9831	4.5072	56.8624	56.6226	0.2398	
21/03	2226.55	2217.74	8.817	71.86	45.78	26.08	9.9729	4.4868	58.5593	58.2563	0.3030	
22/03	2213.43	2208.31	5.119	71.24	46.04	25.20	9.9831	4.4766	56.1683	55.9781	0.1902	
23/03	2383.57	2381.63	1.935	70.22	46.18	24.04	9.9321	4.5989	57.6564	57.6217	0.0747	
24/03	2343.51	2330.90	12.611	70.34	45.84	24.50	9.9525	4.5683	58.1501	57.7212	0.4289	
Итого	67901.5	66878.8	1022.68						2245.96	2205.19	40.7615	

Средн: 2190.37 | 2157.38 | 32.990 | 81.18 | 48.19 | 32.99 | 9.9837 | 4.4407 | 72.4502 | 71.1353 | 1.3149

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

22/02/2024г.: 23:00 | 11568.91337 | 10212.33108 | 1356.582285 | 2689031.780 | 2385269.426 |

24/03/2024г.: 23:00 | 13814.86999 | 12417.52623 | 1397.343761 | 2756933.249 | 2452148.218 |

Период нормальной работы 744 ч

Период откл питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00

Средняя темп. хол. воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса 48165.56 ч

Представитель абонента

Представитель теплоэнергетической организации

АНДРОШЕНКО Г.В.

