

**"КИРОВСКОЕ-2"**

Договор № 55781

Адрес: 443035, г.Самара, ул.Минская, 25,
тел/факс 269-13-14, kirovskoe-2@yandex.com**ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

Абонент по адресам: ул.Минская, 25 (М-25), ул.Нагорная, 143.

За отчетный период потреблено:

Тепловой энергии: 1 779,58 Гкал за НОЯБРЬ (ОТОПЛЕНИЕ) 2024 г.
Теплоносителя: 8 194,60 тн

		Начальные на "24" октября	Текущее на "22" ноября 2024 г.	гр.4-гр.3	Всего
1	2	3	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал.	М-25 (№17070)	547,90	928,20	380,30	2 039,46
	Н-143 (№3467)	1 302,54	2 961,70	1 659,16	
Показатели счетчика теплоносителя в подающем трубопроводе, (М1), т	М-25	11 276,49	22 498,06	11 221,56	
	Н-143	30 913,17	81 040,55	50 127,38	
Показатели счетчика теплоносителя в обратном трубопроводе, (М2), т	М-25	3 835,04	13 146,38	9 311,34	
	Н-143	17 673,10	59 916,09	42 243,00	
Разница показаний М1-М2=dM, т	М-25	7 441,46	9 351,68	1 910,22	9 794,60
	Н-143	13 240,07	21 124,45	7 884,38	

Распределение расходов ГВС и Гкал между потребителями:

Количество точек	Наименование организации	Тепловая энергия, Гкал	Масса теплоносителя, т
1-я точка	ТСЖ "Кировское-2". Жилье	1 672,81	7 702,93
2-я точка	Аренда (офисы)	106,78	491,68
3-я точка	ТСЖ "Жигули"	249,923	1 600,00
4-я точка (ТСЖ)	ООО "Агроторг"	9,95	
Итого за отчетный период:		2 039,46	9 794,60

«Абонент»: _____ / Г.В.Андрюшенко

ТСЖ "Кировское-2" _____ Подпись

«Абонент»: _____ / В.А.Малькова

ТСЖ "Жигули" _____ Подпись

Директор ООО "Агроторг": _____ Подпись

Замечания лица, принимающего отчет

Отчет
о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 25/10/2024г.-24/11/2024г.

Абонент: 000000001707

Адрес: г. Мичуринская, 25

Тепловычислитель: ВК15 N 7

Договорные расходы:

M под= т.сут M обр= т.сут

T хв= гр.С

55781

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= G под min=

G обр max= G обр min=

Дата	Масса		Температура			Давление		Тепловая энергия			H2
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	
25/10	232.332	176.701	55.630	68.92	36.66	32.26			9.0385	7.4838	1.5547
26/10	276.727	217.316	59.411	69.14	38.36	30.78			10.2730	8.5259	1.7471
27/10	311.907	245.757	66.151	69.34	39.64	29.70			11.2791	9.2412	2.0379
28/10	299.987	241.227	58.761	69.06	39.28	29.78			10.7126	8.9305	1.7821
29/10	276.952	216.781	60.171	69.16	38.40	30.76			10.2850	8.5115	1.7735
30/10	292.072	231.872	60.201	69.58	39.00	30.58			10.7478	8.9383	1.8095
31/10	300.057	238.867	61.190	68.78	39.02	29.76			10.7242	8.8654	1.8587
01/11	316.597	255.377	61.220	68.24	39.46	28.78			10.9720	9.1007	1.8713
02/11	293.307	232.736	60.570	68.70	38.16	30.54			10.4833	8.7069	1.7764
03/11	416.866	359.157	57.729	68.90	42.78	26.12			12.7885	10.8417	1.9468
04/11	430.042	364.842	65.200	69.98	43.34	26.64			13.5940	11.3201	2.2739
05/11	499.897	442.906	56.991	69.84	45.40	24.44			14.3051	12.2207	2.0844
06/11	521.427	465.967	55.460	71.82	46.80	25.02			15.0245	12.9285	2.0960
07/11	454.786	395.357	59.430	71.70	44.96	26.74			14.2924	12.1546	2.1378
08/11	361.912	302.922	58.990	71.38	42.16	29.22			12.5261	10.5704	1.9557
09/11	309.327	246.017	63.311	70.16	39.46	30.70			11.4184	9.4978	1.9206
10/11	309.352	239.302	70.050	70.14	39.04	31.10			11.6998	9.5694	2.1304
11/11	430.277	370.047	60.229	70.74	43.48	27.26			13.7527	11.6672	2.0854
12/11	415.966	356.537	59.429	70.30	43.24	27.06			13.2828	11.2336	2.0491
13/11	409.212	350.282	58.929	70.06	42.74	27.32			13.1836	11.1856	1.9980
14/11	380.522	318.552	61.969	70.02	41.94	28.08			12.7251	10.6809	2.0443
15/11	397.562	338.552	59.010	70.26	42.42	27.84			12.9973	11.0198	1.9774
16/11	357.842	293.122	64.720	70.24	41.08	29.16			12.5140	10.4369	2.0772
17/11	383.507	314.327	69.180	70.00	41.62	28.38			13.0941	10.8666	2.2275
18/11	338.582	275.562	63.020	70.02	40.32	29.70			12.0348	10.0549	1.9798
19/11	361.547	297.567	63.980	70.12	40.88	29.24			12.6036	10.5579	2.0457
20/11	345.307	282.537	62.770	70.08	40.38	29.70			12.2267	10.2348	1.9919
21/11	363.277	299.407	63.870	70.66	41.10	29.56			12.7954	10.7468	2.0546
22/11	360.702	297.472	63.210	70.48	41.16	29.32			12.6057	10.5612	2.0445
23/11	342.487	280.497	61.990	70.80	40.50	30.30			12.3387	10.3743	1.9644
24/11	431.221	363.772	67.449	70.32	43.18	27.14			13.9815	11.6696	2.3119
Итого:	11221.6	9311.34	1910.22						1380.300	1318.691	161.6087
Средн:	361.986	300.366	61.620	69.97	41.16	28.81			12.2677	10.2804	1.9874

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

24.11.2024 09:00 1547.9033155;332.8701021;215.0332134;11276.49362;3835.035501;

24.11.2024 09:00 1928.2034878;651.5615839;276.6419039;22496.05511;13146.37611;

нормальная работа 744 ч

питание без подстановок 0.00 ч

Период отсутствия тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол. воды 8.70 град С

Средний представитель теплоснабж. организации

АНДРЕЮЩЕНКО Г В

Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 3
за 25/10/2024г.-24/11/2024г.

Абонент: 190000003467

Договор N 55781

Адрес: м. Назарная, 143

Тип расходомера:

Тепловымчислитель: BKT5 N 255

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под: T.сут M обр: T.сут

G под max: G под min:

T хв: гр.С

G обр max: G обр min:

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НЧ
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
25/10	1131.53	887.946	243.582	69.24	38.28	30.96	11.044	4.0177	42.3362	35.1374	7.1987	
26/10	1265.83	1014.84	250.997	69.42	39.48	29.94	10.982	4.0075	45.7910	38.0866	7.7043	
27/10	1417.99	1147.94	270.052	69.58	40.76	28.82	11.033	4.0483	49.6009	40.9795	8.6214	
28/10	1376.02	1126.31	249.707	69.32	40.48	28.84	10.993	4.0177	47.7803	39.8758	7.9045	
29/10	1319.05	1067.82	251.232	69.44	39.96	29.48	11.064	4.0687	46.8527	39.0488	7.8039	
30/10	1366.60	1121.21	245.394	69.88	40.58	29.30	10.921	3.9361	48.0262	40.2439	7.7823	
31/10	1483.64	1238.43	245.209	69.04	41.22	27.82	10.870	4.0483	49.2263	41.2280	7.9982	
01/11	1579.52	1338.86	240.657	68.50	41.82	26.68	10.891	4.1299	50.2551	42.3119	7.9432	
02/11	1324.92	1082.78	242.141	68.98	39.64	29.34	11.146	4.1299	45.9180	38.4881	7.4299	
03/11	1877.63	1645.25	232.377	69.12	43.94	25.18	10.819	4.2114	55.5179	47.3504	8.1676	
04/11	1842.00	1572.24	269.763	70.20	43.84	26.36	10.891	4.1605	58.0327	48.5485	9.4842	
05/11	2004.48	1781.31	223.168	70.02	45.14	24.88	10.799	4.1707	58.1965	50.0534	8.1432	
06/11	2049.13	1830.70	218.428	72.00	46.12	25.88	10.799	4.5378	60.9586	52.8734	8.0852	
07/11	1913.67	1683.63	230.044	71.88	45.24	26.64	10.799	4.1910	59.5356	51.1723	8.3634	
08/11	1593.98	1353.98	239.999	71.62	42.84	28.78	10.962	4.1197	54.1925	46.0747	8.1177	
09/11	1513.17	1254.73	258.440	70.44	41.56	28.88	10.880	4.0993	52.2614	43.8329	8.4285	
10/11	1365.71	1054.44	311.276	70.38	39.78	30.60	11.003	4.0993	51.5090	41.8765	9.6325	
11/11	1702.72	1452.16	250.566	70.94	43.02	27.92	10.962	4.0687	56.1896	47.5598	8.6299	
12/11	1717.00	1480.58	236.421	70.52	43.18	27.34	11.003	4.2012	55.1654	47.0194	8.1460	
13/11	1775.66	1533.56	242.097	70.28	43.46	26.82	10.891	4.2522	56.2854	47.8891	8.3963	
14/11	1731.71	1488.23	243.479	70.26	43.12	27.14	10.891	4.2114	55.5553	47.1868	8.3686	
15/11	1822.52	1583.69	238.830	70.50	43.94	26.56	10.758	4.3236	57.0223	48.6562	8.3661	
16/11	1694.39	1425.19	269.205	70.48	42.84	27.64	10.809	4.2930	56.2236	47.0851	9.1386	
17/11	1842.57	1554.55	288.020	70.26	43.54	26.72	10.758	4.3032	59.3906	49.3711	10.0195	
18/11	1692.29	1432.59	259.702	70.28	42.84	27.44	10.860	4.2828	55.4383	46.6496	8.7888	
19/11	1701.23	1446.10	255.129	70.38	42.84	27.54	10.207	4.2012	55.6707	46.9972	8.6734	
20/11	1583.24	1315.95	267.286	70.34	41.90	28.44	10.554	4.4766	54.0306	45.1867	8.8440	
21/11	1609.48	1342.81	266.670	70.92	42.30	28.62	10.544	4.3950	55.1484	46.2769	8.8714	
22/11	81589.9	60435.0	21154.9	70.84	42.50	28.34	10.442	4.4460	2976.90	2358.38	618.523	
23/11	1489.22	1205.23	283.992	71.06	41.20	29.86	10.656	4.4358	53.8587	44.6418	9.2169	
24/11	1767.27	1462.90	304.369	70.52	42.84	27.68	10.605	4.5683	59.3463	49.0158	10.3306	
Итого	130144	101361	28783.1						4582.22	3709.10	873.121	
Средн	4198.20	3269.71	928.489	70.21	42.26	27.95	10.833	4.2082	147.814	119.648	28.1652	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

23:00 1302.540008;948.2490170;354.2909918;30913.16717;17673.09550;

23:00 12961.702866;2344.280101;617.4227646;81040.54712;59916.09321;

Период работы 727 ч

Время отключения без подстановок 0.00 ч

Время отключения с учета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол. воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса 2014.66 ч

Подпись абонента Представитель теплоснабжающей организации

АНДРЕЮЩЕНКО Т. В